



SFG 4

TEASTAS INNEALTÓRA

Ráiteas Príobháideachais: Tá an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus Gaeltachta ('an Roinn') tiomanta do phríobháideachas a chosaint agus a urramú agus baineann sí leas as bearta teicniúla agus eagraíochtúla cuí chun do chuid sonraí a chosaint ar rochtain neamhúdaraith. Ní phróiseálfad an Roinn do chuid sonraí pearsanta chun aon chríche ach amháin chun na críche sin dár bailíodh iad. Féadfaidh sé go malartófar sonraí pearsanta le Ranna eile Rialtais, údarais áitiúla, gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó comhlachtaí eile poiblí, i gcúinsí áirithe i gcás ina bhforáiltear amhlaidh le dlí. Ní choimeádfaidh an Roinn do shonraí pearsanta ach amháin fad a bheidh sé riachtanach chun na críche dár bailíodh iad agus dá ndearnadh próiseáil ina dhiaidh sin orthu. Nuair a rachaidh an riachtanas gnó chun an fhaisnéis seo a choimeád in éag, scrúdófar í d'fhonn na sonraí pearsanta a léirsciosadh a luaithe is féidir, agus de réir bheartas na Roinne. Is féidir Ráiteas Príobháideachais na Roinne a fháil ar ár suíomh gréasáin ag: <https://www.gov.ie/ga/an-roinn-forbartha-tuaithe-agus-pobail-agus-gaeltachta/eolas-eagraiochta/cosaint-sonra%C3%AD/>.

Ainm an Iarratasóra: _____

Éirchód: _____

DEARBHÚ AN INNEALTÓRA

Tá cigireacht déanta le déanaí agam ar an áitreabh thuasluaite agus is féidir liom a dhearbhu go gcomhlíonann na bearta gníomhacha, éighníomhacha agus bainistithe sábháilteachta dóiteáin atá i bhfeidhm an doiciméad treorach '[Sábháilteacht Dóiteáin i dTithe Gaeltachta a chuireann Lóistín ar fáil d'Fhoghlaimoirí Gaeilge 2026](#)' go substaintiúil, agus mar sin, is í mo thuairim go bhfuil an t-áitreabh seo sábháilte le húsáid chun lóistín a chur ar fáil d'fhoghlaimeoirí Gaeilge. Níl cead ach na seomraí atá liostaithe i Sceideal A agus atá taispeánta ar an sceitse atá ceangailte leis seo a úsáid mar sheomraí codlata. Tá na codanna neamhchomhlíontacha den áitreabh sonraithe i Sceideal B.

Having recently inspected the above premises, I can confirm that the active, passive and fire safety management measures in place are in substantial compliance with the guidance document '[Fire Safety in Gaeltacht Households Accommodating Foghlaimoirí Gaeilge](#)', and as such, it is my opinion that the premises is safe to be used to accommodate Foghlaimoirí Gaeilge. Only those rooms listed in Schedule A and identified on the attached sketch may be used to provide sleeping accommodation. The attached Schedule B provides details of non-compliant elements of the premises.

Ainm an Innealtóra: _____

Seoladh: _____

Éirchód: _____

Uimhir Fóin: _____

Síniú an Innealtóra: _____

Dáta*: _____

Stampa an Innealtóra

*Beidh an teastas seo bailí ar feadh tréimhse 2 bhliain ón dáta a shínítear é mura sonraítear a mhalairt.

Ní mór go mbeadh an fhoirm seo (agus na Sceidil agus na sceitsí gaolmhara) comhlánaithe ag duine a bhfuil céim B.E. (nó a chomhionann) aige/aici, ag ailtire, nó ag duine a bhfuil céim (leibhéal 7 CNC ar a laghad) aige/aici in innealtóireacht dóiteáin. Mura bhfuil tú cinnte an bhfuil tú cáilithe chun an fhoirm seo a chomhlánú, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Roinn roimh ré.

*This certificate shall be valid for 2 years from the date it is signed unless specified otherwise.

This form (and associated Schedules and sketches) must be completed by a person holding a B.E. degree (or equivalent), an architect, or a person with a degree (minimum NFQ level 7) in fire engineering. If you are unsure as to whether you are qualified to complete this form, please contact the Department before completing the form.

DEARBHÚ AN IARRATASÓRA

Thar ceann an teaghlaigh, dearbhaím leis seo go bhfuil an doiciméad treorach '[Sábháilteacht Dóiteáin i dTithe Gaeltachta a chuireann Lóistín ar fáil d'Fhoghlaimoirí Gaeilge 2026](#)' a d'eisigh an Roinn léite agam, go dtuigim na himpleachtaí a bhaineann leis an doiciméad, agus go bhfuil clár sábháilteachta dóiteáin á choinneáil agam mar atá sonraithe sa doiciméad treorach sin.

Síniú an Iarratasóra: _____ **Dáta:** _____
(an té go bhfuil Aitheantas na Roinne aige/aici)

Ainm an Iarratasóra (Ainm + Sloinne) (an té go bhfuil Aitheantas na Roinne aige/aici)	
Uimhir P.S.P. (RSI)	
Seoladh iomlán	
Éirchód	
Uimhir fóin	
Seoladh ríomhphost	

Ainm an Choláiste/na gColáistí Gaeilge

- (1) Ainm an Choláiste: _____
- (2) Ainm an Choláiste: _____
- (3) Ainm an Choláiste: _____

✓ Is ceart an fhoirm seo a líonadh go hiomlán agus an teastas iomlán a sheoladh trí ríomhphost chuig teaghlaighsfg@drctdg.gov.ie.

✓ Ní mór don iarratasóir bunleagan na foirme seo a choinneáil dá gcuid taifid féin.

✗ Ní ghlacfar le páipéarachas a sheoltar sa phost. Ní gá cáipéisí eile a sheoladh, mura sonraítear a mhalairt

Sceideal A (Le líonadh ag an té a shínigh an Teastas Innealtóra)**Liosta de na seomraí gur féidir a úsáid mar sheomraí codlata***Rooms which may be used to provide sleeping accommodation.***Sceideal B** (Le líonadh ag an té a shínigh an Teastas Innealtóra)

	Gné	Comhlíonta go hiomlán		Gnéithe nach bhfuil ag cloí leis na treoirlínte (más ann) – lean ar leathanach eile más gá.
		Tá	Níl	
1	Aláram Dóiteáin Grád LD1 ag cloí le pointe 2.1.* de na treoirlínte.	☐	☐	
2	Brathadóir Teasa sa chistin.	☐	☐	
3	Brathadóir deataigh optúil i ngach áit eile.	☐	☐	
4	Saoráid rialaithe lárnach lonnaithe sa phríomh-halla iontrála.	☐	☐	
5	Pointe glao láimhe le haghaidh comharthaíocht thrialach agus aslonnaithe a dhéanamh bainteach leis an tsaoráid rialaithe lárnach.	☐	☐	
6	Lasc aimsithe chun foinse an aláraim a aimsiú.	☐	☐	
7	Slí lena aithint go bhfuil an ciorcad beo agus ag obair.	☐	☐	
8	Ceanglóir simplí gur féidir a úsáid gan eochair ar na doirse ar na bealaí éalaithe.	☐	☐	
9	Fuinneoga éalaithe/tarrthála inghlactha de réir phointe 2.5.* i ngach seomra codlata.	☐	☐	
10	Seomraí inmheánacha ag cloí le pointe 2.6.* de na treoirlínte.	☐	☐	
11	Soilsiú éigeandála chun an phríomh-áit a mbíonn daoine ag gluaiseacht tríd a shoilsiú má theipeann ar an ngnáthshoilsiú – agus saoráid chun é a thástáil.	☐	☐	
12	Staighre a fhreastalaíonn ar urlár uachtair dúnta isteach agus a scaoileadh amach díreach chuig an taobh amuigh ag leibhéal talaimh.	☐	☐	
13	Grádú Aicme B ag líneáil ballaí agus síleálacha i mbealaí éalaithe agus grádú nach lú ná Aicme C i ngach áit eile.	☐	☐	
14	Hallaí faoi staighre glan ó ábhar indóite.	☐	☐	
15	Teach glan ó ghairis téimh iniompartha a bheith in úsáid.	☐	☐	
16	Trealamh múchta tine – ar a laghad múchtóir dóiteáin púdair tirim 6kg amháin agus pluid dóiteáin amháin sa chistin.	☐	☐	
17	Fógra buan treoracha faoi shábháilteacht dóiteáin i ngach seomra codlata.	☐	☐	
18	Bealaí éalaithe inmheánacha agus seachtracha glan agus réidh le húsáid.	☐	☐	
19	Fearais ag cloí le pointe 2.17.* de na treoirlínte.	☐	☐	

*Feic 'Sábháilteacht Dóiteáin i dTithe Gaeltachta ina gcuirtear Lóistín ar fáil d'Fhoghlaimoirí Gaeilge 2026' ag www.gov.ie*Please see 'Fire Safety in Gaeltacht Households Accommodating Foghlaimoirí Gaeilge 2026' at www.gov.ie

Sceitse/Plean an tí* (Le déanamh ag an té a shínigh an Teastas Innealtóra)

Teastaíonn sceitse/plean ar chaighdeán a thaispeánann leagan amach an tí go simplí.
Ní gá go mbeadh an sceitse scálaithe (Feic an sampla ar leathanach 5).

Barr a' Tí

Íochtar a' Tí

Sampla de Sceitse / Plean an Tí:

Cistin	Doras	Seomra Suí	Seomra 1	Seomra 2	Seomra 3	Báisín Láimhe
	Halla		Seomra Folctha			
	Áit Suite	Seomra 5		Seomra 4	En Suite	
	Doras cúil		Báisín Láimhe	Báisín Láimhe		